

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁	ဦးအေးလွင်+၁ (GP)ဦးအေးလွင်	၆၁၁	သုမိတ္တာ(၁၆)	၁	မြောက် ဥက္ကလာပ	အရှေ့ပိုင်း	Ep+ရသ-၁၀ မိလ္လာကန်-၁	မိလ္လာကန်မှာ Capacity လုံလောက်မှုမရှိပါ သဖြင့် ၈.၁၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၇.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်၊ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ပြီး ၁၂.၁.၂၀၂၁ရက်နေ့ တွင်မိလ္လာကန်အားပြုပြင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း မြေရှင်မှပြန်လည်တင်ပြလာပြီး ၁၈.၁.၂၀၂၁ရက် နေ့တွင်ထပ်မံစစ်ဆေးရာ၌မိလ္လာကန်အတွင်း ရေများ ဝင်ရောက်နေမှုအား ပြုပြင်ရန် ၂၂.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ထပ်မံအကြောင်းကြား ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂	ဒေါ်ခင်ဌေး (ကစ)ဦးမျိုးအေး	၁၆၉/က	သုနန္ဒာ(၁၃)	ဆ	မြောက် ဥက္ကလာပ	အရှေ့ပိုင်း	Ep+ရသ-၁၂ မိလ္လာကန်-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရတည်ဆောက်ထား သော မိလ္လာကန်သည် BDSအကျယ် (၁၂)ပေ တွင် Septic Tank with Soakpit System ဖြင့် (၁၉'-၃" x ၇'-၃" x ၆'-၀") Slab to Slab တည်ဆောက်ထားသဖြင့် Length & Width Ratio ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရ ပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အား ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း Length & Width Ratio 2:1 ကိုက်ညီမှုရှိအောင် ပြုပြင်တည်ဆောက်ပြီးမှသာဤလုပ်ငန်း တာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်လျှောက်ထား ရန် လိုအပ်ကြောင်း ၁၈.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၁၉.၅.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့်အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၃	ဦးသန်းမြင့် (ကစ)ဦးမျိုးအေး	၁၆၉/ခ	သုနန္ဒာ(၁၃)	ဆ	မြောက် ဥက္ကလာပ	အရှေ့ပိုင်း	Ep+ရသ-၁၂ မိလ္လာကန်-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ တည်ဆောက်ထား သော မိလ္လာကန်သည် BDSအကျယ် (၁၂)ပေ တွင် Septic Tank with Soakpit System ဖြင့် (၁၉'-၇" x ၆'-၆" x ၅'-၁၀") Slab to Slab တည်ဆောက်ထားသဖြင့် Length & Width Ratio ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရ ပါသဖြင့်မိလ္လာကန်အား ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း Length & Width Ratio 2:1 ကိုက်ညီမှုရှိအောင် ပြုပြင် တည်ဆောက်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်း တာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည်လျှောက်ထား ရန် လိုအပ်ကြောင်း ၁၈.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၁၉.၅.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၄	ဒေါ်မြသန်း(ကစ) ဦးသန်းဦး	၄၂/ခ	တက္ကသိုလ် ရိပ်သာ	ဆရာစံ	ဗဟန်း	အနောက်ပိုင်း	Ep+ရသ-၁ မိလ္လာ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ တည်ဆောက်ထား သည့်မိလ္လာကန်မှာ လူဦးရေ(၆၉)ဦးသာ အသုံးပြုနိုင်ပါသဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း လူဦးရေ(၈၀)အသုံးပြုနိုင်သည့် မိလ္လာကန် တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ၁၈-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၁၃.၅.၂၀၂၁ ရက်နေ့ တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါ သည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၅	ဦးကျော်မြင့်ဦး+၁	၆၃၂/က	သဒ္ဓါရုံ(၃)	၂/မြောက်	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	Ep+ရသ-၆ မိလ္လာ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ မိလ္လာကန်မှာ မြေပြင်တွင်တည်ဆောက်ထားပြီးပျက်စီးယိုယွင်းနေပါသောကြောင့် စစ်ဆေး၍ မရပါသဖြင့် မိလ္လာကန်အားစစ်ဆေး၍ရအောင်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ၆.၁.၂၀၂၁တွင်ပထမအကြိမ်၊ ၂၈.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ်၊ ၁၃.၅.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် တတိယအကြိမ် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။
၆	ဒေါ်စန်းစန်းအေး+၁ (GP)ဦးလှဟန်	၁၄၀	အနော်မာ(၃)	၁/အနော်မာ	သာကေတ	တောင်ပိုင်း	Ep+ရသ-၁၀ မိလ္လာ-၁	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင် မြေပြင်တွင် အတိုင်းအတာများစစ်ဆေးရန် အခက်အခဲရှိပါကြောင်း ကိုယ်စားလှယ်မှ အကြောင်းကြား ပြီးလမ်းကြောင်းဖျက်ရန်တောင်းဆိုပါသဖြင့် စစ်ဆေး၍မရခဲ့ခြင်းအား ၆.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၈.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ်၊ ၁၃.၅.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် တတိယအကြိမ် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၇	ဒေါ်စောလှ+၁ (GP) ဦးအောင်အောင် လွင်(ခ)ဦးစိမ့်ရီ	၁၀	ပိန္နဲကုန်း	ကန်/တောင်	တောင်ညွန့်	တောင်ပိုင်း	BCC	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ တည်ဆောက် ထားသည့်မိလ္လာကန်မှာ NGL အထက် (၂'-၈")မြင့်နေပါသဖြင့် ခွင့်ပြုမိန့်ပါပုံစံအတိုင်း NGLအထက် (၁'-၀")ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ၂၇.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၁၃-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၈	ဦးကျော်မြင့်+၂	၇/ ၉	၁၀၁	ဖို့မြေ	မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်	တောင်ပိုင်း	BCC	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အရ လျှပ်စစ်ရေစုပ် စက်(၁)လုံးအား လမ်းကြား၌တပ်ဆင်ထားခြင်း၊ မိလ္လာကန်အားစစ်ဆေး၍မရခြင်း၊ Manhole ပေါက်မရှိခြင်းများအားစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသဖြင့် လိုအပ်ချက်များအား ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးမှသာ ဤလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့သို့ ပြန်လည် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၇.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၂၉.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့ တွင် ဒုတိယအကြိမ်၊ ၁၃.၅.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် တတိယအကြိမ် စာဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၉	ဦးမောင်သိန်း (Basement+ ၁၂fထပ်)	တိုက် (၅၈)၊ အကွက် အမှတ် (၆၇/စီ)	ကမ်းနားပတ် လမ်း		ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)	အရှေ့ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (ဇထပ်နှင့် အထက်)	၁၇-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် မြေပြင်အစစ်ဆေးခံနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါကြောင်း လျှောက်ထားသူမှ ဖုန်းဖြင့် အကြောင်းကြားလာပါသဖြင့် မြေပြင်အစစ်ဆေး ခံနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ပြန်လည် လျှောက်ထားရန် ဦးမောင်သိန်းထံသို့ ၂၀-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၁၀	New World Development Co.,Ltd.	၂၉	မင်းရဲကျော်စွာ		လမ်းမတော်	အနောက်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (ဇထပ်နှင့် အထက်)	BBG New World စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရန် အတွက် တပ်ဆင်မည့် ရေ/သန့်ဆိုင်ရာပစ္စည်း များတင်ပြ လာမှုအား စိစစ်ချက်အရ ဝန်ဆောင်ခ များပေးသွင်း ရန်လိုအပ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီသို့ ၂၈-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၈-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်၊ ၂၉.၁၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် တတိယ အကြိမ်၊ ၂၉.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် စတုတ္ထအကြိမ် စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၁	Than Htaik Lu Gems Co.,Ltd. (Basement(၂)+ (၂၄)ထပ်)	၈၂	ဆရာစံလမ်း		ဗဟန်း	အနောက်ပိုင်း	Ep+ရသ မိလ္လာကန် (ဧထပ်နှင့် အထက်)	မိလ္လာကန်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားမှုအားစိစစ်ချက်အရပြောင်းလဲသွား သောမိလ္လာကန်ဒီဇိုင်းအားHPBC(CQHP)မှ အတည်ပြုချက်ရယူပြီးပြန်လည်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း၁၀-၉-၂၀၁၉နှင့်၇-၇-၂၀၂၀ရက်စွဲ ပါစာများဖြင့်ကုမ္ပဏီသို့အကြောင်းကြားထား ခဲ့ပြီး အဆိုပါအဆောက်အအုံအတွက် HPBCမှ အတည်ပြု ပေးသော Sewage Treatment Plant Drawing များအားအမြန်ဆုံးလာရောက် တင်ပြမည်ဖြစ် ကြောင်း ကုမ္ပဏီမှ ၁၂-၈-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာ ဖြင့် တင်ပြလာပြီး HPBC ၏ Revised Sanitary Design ထောက်ခံချက်အား ၂၅-၁၁-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာဖြင့် ထပ်မံပေးပို့လာမှုအား စိစစ်ချက်အရ Sanitary Designသာပါရှိပြီး HPBCမှစိစစ်အတည်ပြု ထားသော Plumbing Drawing , Calculation များ မပါဝင်သဖြင့် ၎င်း Drawing များပေးပို့ရန် ၁၀-၁၂-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာဖြင့် အကြောင်းကြား ထားခဲ့ပြီး ၁၉.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီမှ ပြန်လည်ပေးပို့လာမှုအပေါ် အကြံပေးပညာရှင်များနှင့်ဆွေးနွေးရန်ဆောင်ရွက်ဆဲဖ ြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိသဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုတွဲများ

စဉ်	အမည်	အမှတ်	လမ်း	ရပ်ကွက်	မြို့နယ်	ခရိုင်	ခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား	အကြောင်းအရာ
၁၂	Naing Group Capital Co.,Ltd. (Basement+ ၁၈ထပ်)	၃၄၆	ကုန်သည်လမ်း နှင့် (၄၉)လမ်း ထောင့်		ဗိုလ် တထောင်	တောင်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (ဧထပ်နှင့် အထက်)	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်
၁၃	Naing Group Capital Co.,Ltd. (Basement+ ၁၈ထပ်)	၂၃၈	အရှေ့မြင်းပြိုင် ကွင်း	မာန်အောင်	တာမွေ	တောင်ပိုင်း	T+Ep+ရသ မိလ္လာကန် (ဧထပ်နှင့် အထက်)	ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်
၁၄	Kajima Yankin PPP Co.,Ltd.	မြေကွက် အမှတ် 2A+1C+1B ² +1A+36C ³	ရန်ကင်းလမ်း နှင့် ဆရာစံလမ်း ထောင့်		ရန်ကင်း	တောင်ပိုင်း	Ep+ရသ မိလ္လာကန် (ဧထပ်နှင့် အထက်)	၂၃.၂.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီမှ တပ်ဆင်မည့် ရေ/သန့်ပစ္စည်းစာရင်းများအားပေးပို့လာမှု အပေါ် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှုန်းထားဖြင့် စိစစ်တွက်ချက်မှုအရ ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းရန် ၃၁.၅.၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင်အကြောင်းကြား ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ဆိုင်းငံ့စုစုပေါင်း = (၆၅) စောင်